

Radiators, convectors and ceiling mounted panels, hot water heating, fan assisted and mixed / Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes

**Range Name / Nom de Gamme :
Column 3C**

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

CARADON STELRAD BV
Kathagen 30
6361 HG NUTH, The Netherlands

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

NF047 - « Radiators, convectors and ceiling mounted panels, hot water heating, fan assisted and mixed » in force at established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark NF shall be granted to the beneficiary company for the above Range in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 13/12/2023
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/03/2024

Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel :

NF047 – « Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » en vigueur à date d'édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque NF, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 13/12/2023
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/03/2024

Paris, 13 décembre 2023

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE



Organisme accrédité n° 5-0517 Certification Produits et Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditation #5-0517 Products and Services Certification according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA et MLA d'IAF.
COFRAC is signatory of EA MLA and IAF MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members
list of IAF members is available on
www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

Appendix / Annexe

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :

www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on
La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :

www.eurovent-certification.com

This product performance certificate is valid for the following trade names:
Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:

[Trade Name / Marque Commerciale](#)

STELRAD

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:
Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:

[Manufacturing Place / Site de Production](#)

MOIMACCO (UD), Italy

This product performance certificate is valid for the following software:
Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:

[Software / Logiciel de sélection](#)

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

Technical characteristics of the certified range according to the standard EN 442 **Caractéristiques techniques de la gamme certifiée selon la norme EN 442**

1/1

Product type / Type de Produit : Multi Column Radiator

Certificat :22.10.004

Gamme :Column 3C

Marques : STELRAD

Model	Height (overall) (mm)	Length (step of element) (mm)	Distance between connectio n (variable) (mm)	Type of connectio n of the model tested	Pressure Max (kPa)	Exponent (without grill and side panels)	Heat output (ΔT30) (without grill and side panels) (W)	Heat output (ΔT50) (without grill and side panels) (W)	Depth (overall) (mm)	Water capacity (l)	Weight (kg)
Column 3C/300	300	46.00	230	(1)	1000.0	1.249	17.1	33.1	107	0.60	0.70
Column 3C/500	500	46.00	430	(1)	1000.0	1.258	27.1	51.6	107	0.80	1.20
Column 3C/600	600	46.00	530	(1)	1000.0	1.263	31.9	60.8	107	1.00	1.40
Column 3C/750	750	46.00	680	(1)	1000.0	1.270	38.9	74.5	107	1.10	1.70

(1) On the same side,